

ГУ ПТЦ ФПС СЗРЦ
Испытательная лаборатория «МЧС-ТЕСТ-Северо-Запад»

По результатам испытаний можно сделать

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образцы влагостойкой негорючей цементно-магниево-волоконной плиты Унипрок-НГ (UNIPROC-NG) и влагостойкой перфорированной, звукопоглощающей плиты Унипрок-Акустика (UNIPROC-ACOUSTIC), изготовленные Guangzhou New GEP Decoration Material Co., LTD, China, (КНР), в соответствии с требованиями ГОСТ 30244-94 (метод I) относятся к негорючим материалам.

Данный протокол испытаний касается только испытанных образцов.

Данный протокол испытаний отпечатан в двух экземплярах:

- 1-ый экз. – для органа по сертификации АНО «СПБ-01-ТЕСТ»;
- 2-ой экз. – для Собственника продукции.


ИСПОЛНИТЕЛИ:

Заместитель руководителя ИЛ по качеству

 И.А. Сорокин

Инженер-испытатель

 А.А. Гречко



Протокол № 069-09-2008/С

Частичная, полная перепечатка и размножение протокола
без разрешения испытательной лаборатории ЗАПРЕЩЕНЫ