

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ41.В.00962  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0632653  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ТД "Унипрок". Адрес: 192148, г.Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д.38, лит.Г. ОГРН: 1077847531673. Телефон (812)574-54-25, 318-72-48, факс (812) 318-72-48. Адрес производства: 192019, г.Санкт-Петербург, ш. Глухоозёрское, д.4  
(наименование и местонахождение заявителя)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ТД "Унипрок". Адрес: 192148, г.Санкт-Петербург, пр.Елизарова, д.38, лит.Г. ОГРН: 1077847531673. Телефон (812)574-54-25, 318-72-48, факс (812) 318-72-48. Адрес производства: 192019, г.Санкт-Петербург, ш. Глухоозёрское, д.4  
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ООО "СП ДЕБЮТ" ОС "ПОСАДПОЖСЕРТ". Яковопостольский пер., дом 11/13, стр.1, оф. 18, г. Москва, Российская Федерация, 105064 Юридический адрес: пр. Красной Армии, д. 186/2-20, г. Сергиев Посад, МО, 141315, тел. (495) 781-63-11, (985) 220-65-69, факс (495) 781-63-11. ОГРН: 1025005334023. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ41 выдан 21.05.2010г. МЧС России.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Плиты УНИПРОК-НГ из магнезиального цемента с акриловым покрытием, окрашенные, толщиной от 6 мм до 12 мм, выпускаемые по ТУ 5741-003-82127919-2010  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 4100

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). По табл. 3,27 группа горючести – НГ (негорючие) по ГОСТ 30244-94 (Метод I). Класс пожарной опасности КМ 0.  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** 1. Протокол испытаний № 0412/М-12 от 18.04.2012г. ООО "СП ДЕБЮТ" ИЛ ПБ "ПОСАДПОЖТЕСТ", рег. № ТРПБ.RU.ИН08 от 21.05.2010г.  
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 962-ао от 28.03.2012г. ООО "СП ДЕБЮТ" ОС "ПОСАДПОЖСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ41 от 21.05.2010г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** техническая документация изготовителя, ТУ 5741-003-82127919-2010. Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации.  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 19.04.2012 по 18.04.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Я.О. Широкова